



МУП «КОММУНСЕРВИС»

Костромского района

156519, Костромской р-н, п.Никольское, ул.Мира, 16, тел.(4942)665-243, факс(4942)656-638,
e-mail:comhoz@kosnet.ru

« 1 » ноября 2022г.

№ _____ (-В-; водомер)

Детское дошкольное образовательное
учреждение в п. Дорожный

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Для подключения к магистральным сетям водопровода необходимо
выполнить:

1. Провести бурение артезианской скважины, с дебитом не менее 10 м³/час; с последующей передачей безвозмездно в введения МУП «Коммунсервис».
2. Установить на скважину насосное оборудование с частотным преобразователем;
3. Проложить квартальные сети водопровода, с установкой запорной арматуры на врезке в линию водопровода.
4. Выполнить ограждение первого пояса зоны санитарной охраны водозабора;
5. Установить станцию очистки воды на скважину,
6. Выполнить технологическую обвязку трубопроводами всех конструктивных элементов водозабора.
7. Разработать проект работ с учетом сохранности санитарных и охранных полос надземных и подземных коммуникаций (не менее 6 метров). Согласовать проект с МУП «Коммунсервис» Костромского района. Подключить существующие сети водопровода в новый водозабор с закольцовкой.
8. После прокладки сетей представить паспорт БТИ и исполнительную съемку.
9. После прокладки сетей произвести благоустройство территории.
10. Технические условия действительны 3 года с момента выдачи.

Директор
МУП «Коммунсервис»
Костромского района

С техническими условиями
и приложением согласен: _____



/ Качалов В.А. /